

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
Управа за материјално-финансијске и имовинске послове

МА0328539

Трг Десанке Максимовић 4, Бања Лука, тел. 051/334-364, факс 051/334-395 E-mail:umf@mup.vladars.net

Број: 09/1- 404-493/22

Датум: 29. 03. 2022.

„UNIJAT M“ д.о.о.

ПРИЈЕДОР

Милана Тепића 66
Факс: 052/ 212 616

На основу члана 24. став 1. тачка а) и члана 28. став (1) Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ бр:39/14), Министарство унутрашњих послова Републике Српске као уговорни орган, упућује:

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ИНИЦИЈАЛНЕ ПОНУДЕ У ПРЕГОВАРАЧКОМ ПОСТУПКУ НАБАВКЕ

I - ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ

Предмет преговарајућег поступка без објаве обавјештења о набавци је одабир најповољније понуде тј. додјела уговора за набавку непредвиђених радова на изградњи објекта интерната за Полицијску академију у комплексу Центра за обуку Залужани који основним уговором о извођењу радова број С/М-404-467/20 од 02.06.2020. године нису били предвиђени, а потребно их је извести како би се уговор могао реализовати. Предмет поступка је набавка додатних - непредвиђених радова који су дати у приложеном предмету.

II – ПРАВО УЧЕШЋА

Право учешћа у преговарајућем поступку има понуђач који је регистрован и овлаштен за обављање дјелатности која је предмет овог поступка, што се доказује овјереном валидном документацијом како је наведено у "Садржају понуде" овог позива.

III – САДРЖАЈ ПОНУДЕ

Понуђач је, у оквиру понуде, обавезан доставити доказе који се односе на квалификације понуђача/кандидата у складу са чланом 45. и чланом 52. Закона о јавним набавкама БиХ.

1. а) У сврху доказивања личне способности у складу са чланом 45. Закона понуђач мора доставити изјаву овјерену од стране надлежног органа (орган управе или нотар), у складу са формом која је прилог овом позиву као **Анекс 3**. Понуђач којем буде додијељен уговор дужан је у року од 5 дана доставити документе из члана 45. став (2) Закона, којим доказује вјеродостојност дате изјаве, односно испуњење услова дефинисаних тачком 1. под а). **Достављени документи морају бити**

оригинали или овјерене копије и не могу бити старији од три мјесеца, рачунајући од дана достављања понуде;

б) У складу са чланом 52. Закона, као и са другим важећим прописима у БиХ, уговорни орган ће одбити понуду уколико је добављач који је доставио понуду, дао или намјерава дати садашњем или бившем запосленiku уговорног органа поклон у виду новчаног износа или у неком другом облику, у покушају да изврши утицај на неки поступак или на одлуку или на сам ток поступка јавне набавке. Уговорни орган ће у писаној форми обавијестити добављача и Агенцију за јавне набавке о одбијању понуде, те о разлозима за то и о томе ће направити забиљешку у изјештају о поступку набавке. Понуђач је дужан уз понуду доставити и посебну писмену изјаву, овјерену од стране надлежног органа (орган управе или нотар), да није нудио мито нити учествовао у било каквим радњама чији је циљ корупција у јавној набавци (**Анекс 4**).

IV – ПОДНОШЕЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Запечаћену понуду са назначеном пуном адресом понуђача доставити, на адресу: Министарство унутрашњих послова Бања Лука, Булевар Десанке Максимовић 4, са назнаком: "Понуда за набавку радова – НЕ ОТВАРАЈ".

Понуду је потребно доставити до 05. 04. 2022. године до 12:00 часова.

Уговорни орган ће комисијски отворити понуду, констатовати да ли понуда технички, економски и правно испуњава захтјев уговорног органа.

Понуда треба да садржи све тражене документе наведене у овом позиву, на начин и у форми утврђеној у овом позиву, у супротном иста може бити елиминисана због формално правних или суштинских недостатака.

У понуди морају бити наведене информације о року извођења радова, грантном периоду за изведене радове, изјаву о прихваташњу плаћања у року од 60 дана од испостављања ситуације.

Уговорни орган ће након отварања понуде позвати понуђача на преговоре о правним, економским и техничким аспектима понуде.

Вођење преговора ће се базирати на фундаменталним принципима једнаког третмана и недискриминације.


Уговорни орган ће се побринути и заштитити повјерљиве пословне информације које се добију током преговора. Током процеса преговора који се воде између уговорног органа и учесника преговора дефинисаће се и разјаснити услови уговора.

Након проведених преговора уговорни орган може позвати понуђача да достави коначну понуду укљуљујући коначну цијену, на бази услова који су договорени током преговора и утврђених критерија.

Уговорни орган ће комисијски, након проведеног поступка анализе и вредновања понуда, донијети одлуку о додјели уговора те након правоснажности одлуке позвати изабраног понуђача ради закључења уговора којим ће се регулисати предметна набавка као права и обавезе уговорних страна.

Уз поштовање.

М.Г.



АНЕКС 1

ОБРАЗАЦ ЗА ЦИЈЕНУ ПОНУДЕ-РАДОВИ

Назив понуђача: _____

Понуда бр. _____

Непредвиђени радови на изградњи објекта интерната за Полицијску академију**PREDMJER RADOVA**

A/	GRAЂEVINSKO ZANATSKI RADOVI					
Broj poz.	Opis pozicije radova	Jed. mjeru	Količina	Jed. cijena	Ukupno (KM)	
1.	Nabavka, transport materijala te mašinsko malterisanje vanjskih zidova cementnim malterom. Postupak se sastoji iz nanošenja cementnog šprica te grubog malterisanja cementnim malterom za spoljnju upotrebu, u cilju eliminisanja imperfekcija vanjskih zidova, a kao priprema za izradu fasadnog sistema. Obračun po m2.	m2	6,495.50			
2.	Nabavka, transport materijala te gletovanje ranije malterisanih zidova. Prije samog postupka izvršiti pripremu površina. Nakon pripreme izvodi se nanošenje glet mase (i ruka), nakon koje se zidovi bruse. Nakon uklanjanja neravnina brušenjem, pristupa se nanošenje II ruke glet mase, nakon čega se pristupa bojenju zidova. Obračun po m2.	m2	16,950.00			
3.	Nabavka, transport materijala te bojenje zidova diperzivnom bojom (Latex ili ekvivalent) do visine od cca 180 cm u hodnicima objekta, u centralnom holu, tehničkoj sobi, te u kongresnoj sali. Obračun po m2.	m2	5,300.00			
4.	Armatura - dodatna količina nastala uslijed izmjene u zidarskim radovima nastale uslijed povećanja količine zidova i blokova. Obračun po kg.	kg	15,000.00			
5.	Nabavka, transport materijala te montaža XPS ploča debljine 10 cm preko krovne ploče objekta (S25). Ovim pločama dobija se traženi koeficijent prolaza toplove kojim se kompenzuje zamjena ploča S39 sa pločama S25. Obračun po m2.	m2	2,403.80			
6.	Prenosni aparat za početno gašenje požara suvim prahom. S-9 kg	kom.	34			
7.	Prenosni aparat za početno gašenje požara ugljen dioksidom , CO2-5kg	kom.	2			
A/ GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI UKUPNO:						

B/	ELEKTROINSTALARESKI RADOVI				
I	OBUJMICE I KABLOVI				
Broj poz.	Opis pozicije radova	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Ukupno (KM)
1.	Dobava i ugradnja obujmica tip kao obo bettermann .220 70 36. (za jaku struju).	kom	2,360.00		
2.	Dobava i ugradnja Kabla N2XH 4x70 za vezu agregat-GRO	m	20.00		
3.	Kabel PP00 AL 4x120 mm2	m	20.00		
4.	Distributivni ormar 3x160A	kpl	1.00		
5.	Nabavka, isporuka i polaganje kabla N2XH-J 3x1.5 mm2, za ventilatore u kupatilima.Kablovi se polažu dijelom ispod spuštenih plafona, a dijelom u zidu ispod obloge.U cenu je uračunat i ostali sitan instalacioni materijal. Prosečna dužina kabla po izvodu za ventilator je 4 m.	kom	120.00		
OBUJMICE I KABLOVI UKUPNO:					

II	PP OPREMA I SISTEMI ZA GAŠENJE POŽARA				
Broj poz.	Opis pozicije radova	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	Ukupno (KM)
1/	Opema potrebna da se vrata na krajnjim protivpožanim stepeništima drže zaključana te da se automatski otključaju po dojavi požarnog alarma				
1	Isporuka i ugradnja elektromagneta za dvokrilna vrata, LED indikator, izdržljivost do 300kg, dimenzija 240x49,4x25,5, ulazni napon 12/24 Vdc, može se montirati na drvena, metalna i protivpozarna vrata, težina 1,2kg u kompletu sa nosačem (L profil)	kom	8.00		
2	Isporuka i ugradnja napajanja za sistem detekcije požara - napajanje elektromagnetskih prihvavnika za vrata, opseg rada 90 - 264VAC/24VDC-2A, sa punjačem baterija (UPS funkcijom) relejni izlaz koji se aktivira u slučaju smetnji (nestanak električne energije, indikacija ispruženosti akumulatorskih baterija, indikacija greške mrežnog napajanja). Nalaziće se u stubištu na najnižoj etaži i napajaće cijelu vertikalnu prihvavniku	kom	2.00		
3	Isporuka i ugradnja akumulatora za rezervno napajanje za sistem detekcije požara - 12V 7Ah	kom	4.00		
4	Isporuka i ugradnja adresabilnih modula sa jednim relejnim izlazom (30VDC/1A), napajanje sa petlje vatrudojave, imunost na smetnje, izolator petlje ugrađen u modul, dimenzije 100 mm x 82 mm x 23 mm, sa izolatorom petlje, tip MAD-411-1 sa BOX-ONE kutijom	kom	8.00		
5	Isporuka i ugradnja kabla za povezivanje napojne jedinice, adresabilnog modula i elektromagneta kablom PP/L 2x1 mm2	m	80.00		
Opema potrebna da se vrata na krajnjim protivpožanim stepeništima drže zaključana te da se automatski otključaju po dojavi požarnog alarma ukupno:					

2/	Oprema potrebna da se vrata prema vani na hodnicima spavaona u prizemlju drže zaključana te da se automatski otključaju po dojavi požarnog alarma				
1	Isporuka i ugradnja elektromagneta za jedna vrata, izdržljivost do 150kg, dimenzija 183x41,4x20,5, ulazni napon 12/24 Vdc, može se montirati na drvena, metalna i protivpozarna vrata, težina 1,2kg u kompletu sa nosačem (L profil)	kom	4.00		
2	Isporuka i ugradnja napajanja za sistem detekcije požara - napajanje elektromagnetskih prihvavnika za vrata, opseg rada 90 - 264VAC/24VDC-2A, sa punjačem baterija (UPS funkcijom) relejni izlaz koji se aktivira u slučaju smetnji (nestanak električne energije, indikacija ispršenjenosti akumulatorskih baterija, indikacija greške mrežnog napajanja). Nalaziće se u stubištu na najnižoj etaži i napajaće cijelu vertikalnu prihvavniku	kom	4.00		
3	Isporuka i ugradnja akumulatora za rezervno napajanje za sistem detekcije požara - 12V 7Ah	kom	8.00		
4	Isporuka i ugradnja adresabilnih modula sa jednim relejnim izlazom (30VDC/1A), napajanje sa petlje vatrodojave, imunost na smetnje, izolator petlje ugrađen u modul, dimenzije 100 mm x 82 mm x 23 mm, sa izolatorom petlje, tip MAD-411-I sa BOX-ONE kutijom	kom	4.00		
5	Isporuka i ugradnja kabla za povezivanje napojne jedinice, adresabilnog modula i elektromagneta kablom PP/L 2x1 mm2	m	40.00		
Oprema potrebna da se vrata prema vani na hodnicima spavaona u prizemlju drže zaključana te da se automatski otključaju po dojavi požarnog alarma ukupno:					
3/	Opema potrebna da se vrata na ostalim stepeništima drže stalno otvorena te da se automatski zatvaraju po dojavi požarnog alarma				
1	Isporuka i ugradnja elektromagnetskih prihvavnika za protivpožarna vrata napajanje 24V DC 100 mA, sila držanja 50 kg, u normalnom režimu rada pod naponom drži vrata otvorena, u slučaju dojave požara sa vatrodojavne centrale otpušta krilo vrata i ona se zatvaraju da bi spriječilo širenje požara u sljedeću požarnu zonu. Jedan prihvavnik je predviđen za jedno krilo vrata. Nalaziće se po jedan prihvavnik pored svakog krila protivpožarnih vrata.	kom	32.00		
2	Isporuka i ugradnja napajanja za sistem detekcije požara - napajanje elektromagnetskih prihvavnika za vrata, opseg rada 90 - 264VAC/24VDC-2A, sa punjačem baterija (UPS funkcijom) relejni izlaz koji se aktivira u slučaju smetnji (nestanak električne energije, indikacija ispršenjenosti akumulatorskih baterija, indikacija greške mrežnog napajanja). Nalaziće se u stubištu na najnižoj etaži i napajaće cijelu vertikalnu prihvavniku	kom	2.00		
3	Isporuka i ugradnja akumulatora za rezervno napajanje za sistem detekcije požara - 12V 7Ah	kom	4.00		
4	Isporuka i ugradnja adresabilnih modula sa jednim relejnim izlazom (30VDC/1A), napajanje sa petlje vatrodojave, imunost na smetnje, izolator petlje ugrađen u modul, dimenzije 100 mm x 82 mm x 23 mm, sa izolatorom petlje,	kom	16.00		

	tip MAD-411-I sa BOX-ONE kutijom				
5	Isporuka i ugradnja kabla za povezivanje napojne jedinice, adresabilnog modula i elektromagneta kablom PP/L 2x1 mm2	m	60.00		
<i>Oprema potrebna da se vrata na ostalim stepeništima drže stalno otvorena te da se automatski zatvaraju po dojavi požarnog alarma ukupno:</i>					
4/	Oprema potrebna da se automatski isključi struja na objektu i obore klapne u sistemu ventilacije a po dojavi požarnog alarma				
1	Isporuka i ugradnja adresabilnog modula sa jednim relejnim izlazom (230Vac/5A), napajanje sa petlje, imunost na smetnje, dimenzije 100 mm x 82 mm x 23 mm, poseduje EN 54- 18 standard, tip MAD-481 sa BOX-ONE kutijom. Predviđen za ugradnju u RO jaka struja - isključuje mrežno, UPS i agregatsko polje te pored protivpožarnih klapni po objektu kako bi, u slučaju požara, dao signal za zatvaranje klapni (13 komada po informacijama izvođača mašinskih radova)	kom	9.00		
2	Isporuka i ugradnja dodatnog vatrodojavnog kabla za povezivanje dodatnih adresabilnih modula tipa JBY St Y 2x2x0,8	m	90.00		
<i>Oprema potrebna da se automatski isključi struja na objektu i obore klapne u sistemu ventilacije a po dojavi požarnog alarma ukupno:</i>					
5/	Oprema potrebna da se automatski otvore prozori za odimljivanje a po dojavi požarnog alarma				
1	Isporuka i ugradnja adresabilnog modula sa jednim relejnim izlazom (230Vac/5A), napajanje sa petlje, imunost na smetnje, dimenzije 100 mm x 82 mm x 23 mm, poseduje EN 54- 18 standard, tip MAD-481 sa BOX-ONE kutijom. Predviđen za ugradnju pored prozora te da se preko ovih modula uključi napajanje i prozori otvore da bi omogućili ventilaciju u stubištu. Mehanizam za otvaranje prozora isporučuje firma koja isporučuje i prozore.	kom	4.00		
2	Isporuka i ugradnja dodatnog vatrodojavnog kabla za povezivanje dodatnih adresabilnih modula tipa JBY St Y 2x2x0,8	m	40.00		
3	Isporuka i ugradnja kabela NHXH 5X1,5 mm2 E90	m	80.00		
4	Automatski osigurač 10A 1p	kom	4.00		
<i>Oprema potrebna da se automatski otvore prozori za odimljivanje a po dojavi požarnog alarma ukupno:</i>					
6/	Stabilni sistem ua gašenje požara gasom NOVEC1230-MAŠINSKI DIO - Prostorija RACK				
1	Čelična boca zapremine 50l, sa ventilom , ventilom sigurnosti, manometrom, sigurnosnim diskom i zaštitnom kapom, presostatom za nadziranje pritiska u boci. Boca je namjenjena za punjenje gasa Novec 1230, pod pritiskom 25 bar. Boca je čelična i treba da ima TPED sertifikat. Proizvođač: FSL ili sl.	kom.	1.00		
2	Nosač za vezivanje boce 50 l za zid. Proizvođač: FSL ili sl.	kom.	1.00		
3	Električni aktuator za aktiviranje boce 24V Proizvođač: FSL ili sl.	kom.	1.00		

4	Ručni aktuator za ručno aktiviranje sistema. Proizvođač: FSL ili sl.	kom.	1.00		
5	Ostala potrebna crijeva i adapteri za potpunu funkcionalnost ventila boce Proizvođač: FSL ili sl.	kom.	1.00		
6	Presostat za potvrdu aktiviranja sa potrebnim crijevima i/ili adapterima za montažu i spoj na cjevovod. Proizvođač: FSL ili sl.	kom.	1.00		
7	Sredstvo za gašenje požara Novec 1230 je čisto sredstvo za gašenje, koje se koristi u koncentracijama shodno standardu EN 15004. Gas je smešten u boci pod pritiskom od 25bar. Količina gase je procijenjena, tačna količina će se utvrditi prilikom proračuna uz isporuku.	kg	44.50		
8	Mlaznica DN32 za gašenje požara, sa otvorima prema hidrauličkog proračuna . Proizvođač: FSL ili sl.	kom.	1.00		
9	Mlaznica DN15 za gašenje požara, sa otvorima prema hidrauličkog proračuna . Proizvođač: FSL ili sl.	kom.	1.00		
10	Izrada cjevovoda od bešavnih cijevi sa odgovarajućim fitinzima i nosačima cjevovoda i antikorozivna zaštita cjevovoda.	kompl.	1.00		
11	Izrada i postavljanja naljepnica upozorenja	kom.	1.00		
12	Hidraulični proračun cjevovoda za nuđenu opremu	kom.	1.00		
13	Primopredaja , ispitivanje i puštanje u rad	kom.	1.00		

Stabilni sistem ua gašenje požara gasom NOVEC1230-MAŠINSKI DIO - Prostorija RACK ukupno:

7/	Stabilni sistem ua gašenje požara gasom NOVEC1230-MAŠINSKI DIO - Prostorija TEHNIČKA SOBA				
1	Čelična boca zapremine 80l, sa ventilom , ventilom sigurnosti, manometrom, sigurnosnim diskom i zaštitnom kapom, presostatom za nadziranje pritiska u boci. Boca je namjenjena za punjenje gasa Novec 1230, pod pritiskom 25 bar. Boca je čelična i treba da ima TPED sertifikat. Proizvođač: FSL ili sl.	kom.	1.00		
2	Nosač za vezivanje boce 80 l za zid. Proizvođač: FSL ili sl.	kom.	1.00		
3	Električni aktuator za aktiviranje boce 24V Proizvođač: FSL ili sl.	kom.	1.00		
4	Ručni aktuator za ručno aktiviranje sistema. Proizvođač: FSL ili sl.	kom.	1.00		
5	Ostala potrebna crijeva i adapteri za potpunu funkcionalnost ventila boce Proizvođač: FSL ili sl.	kom.	1.00		
6	Presostat za potvrdu aktiviranja sa potrebnim crijevima i/ili adapterima za montažu i spoj na cjevovod. Proizvođač: FSL ili sl.	kom.	1.00		
7	Sredstvo za gašenje požara Novec 1230 je čisto sredstvo za gašenje, koje se koristi u koncentracijama shodno	kg	65.00		

	standardu EN 15004. Gas je smešten u boci pod pritiskom od 25bar. Količina gase je procijenjena, tačna količina će se utvrditi prilikom proračuna uz isporuku.			
8	Mlaznica DN25 za gašenje požara, sa otvorima prema hidrauličkog proračuna . Proizvođač: FSL ili sl.	kom.	1.00	
9	Mlaznica DN15 za gašenje požara, sa otvorima prema hidrauličkog proračuna . Proizvođač: FSL ili sl.	kom.	1.00	
10	Izrada cjevovoda od besavnih cjevi sa odgovarajućim fitinzima i nosačima cjevovoda i antikorozivna zaštita cjevovoda.	kompl.	1.00	
11	Izrada i postavljanja naljepnica upozorenja	kom.	1.00	
12	Hidraulični proračun cjevovoda za nuđenu opremu	kom.	1.00	
13	Primopredaja , ispitivanje i puštanje u rad	kom.	1.00	
Stabilni sistem ua gašenje požara gasom NOVEC1230-MAŠINSKI DIO - Prostorija TEHNIČKA SOBA ukupno:				
8/	Napojni kablovi za ormare grijanja			
1	Kabel N2XH-J mm2 3x1,5 mm2	m	420.00	
2	Automatski osigurač 10A 1p	kom	4.00	
Napojni kablovi za ormare grijanja ukupno:				

REKAPITULACIJA - PP OPREMA I SISTEMI ZA GAŠENJE POŽARA		
1/	Oprema potrebna da se vrata na krajnjim protivpožanim stepeništim drže zaključana te da se automatski otključaju po dojavi požarnog alarma	
2/	Oprema potrebna da se vrata prema vani na hodnicima spavaona u prizemlju drže zaključana te da se automatski otključaju po dojavi požarnog alarma	
3/	Oprema potrebna da se vrata na ostalim stepeništim drže stalno otvorena te da se automatski zatvaraju po dojavi požarnog alarma	
4/	Oprema potrebna da se automatski isključi struja na objektu i obore klapne u sistemu ventilacije a po dojavi požarnog alarma	
5/	Oprema potrebna da se automatski otvore prozori za odimljavanje a po dojavi požarnog alarma	
6/	Stabilni sistem ua gašenje požara gasom NOVEC1230-MAŠINSKI DIO - Prostorija RACK	
7/	Stabilni sistem ua gašenje požara gasom NOVEC1230-MAŠINSKI DIO - Prostorija TEHNIČKA SOBA	
8/	Napojni kablovi za ormare grijanja	
	PP OPREMA I SISTEMI ZA GAŠENJE POŽARA UKUPNO:	

B/ REKAPITULACIJA - ELEKTROINSTALATORSKI RADOVI		
I	OBUJMICE I KABLOVI	
II	PP OPREMA I SISTEMI ZA GAŠENJE POŽARA	
ELEKTROINSTALATORSKI RADOVI UKUPNO:		

ZBIRNA REKAPITULACIJA		
A/	GRAĐEVINSKO ZANATSKI RADOVI	
B/	ELEKTROINSTALATORSKI RADOVI	
	UKUPNO BEZ PDV-a:	
	PDV (17%):	
	UKUPNO SA PDV-om:	

Napomena:

1. Cijene moraju biti izražene u KM. Za svaku stavku u ponudi mora se navesti cijena.
2. Cijene ponude se iskazuje bez PDV-a i sadrži sve naknade koje ugovorni organ treba platiti dobavljaču. Ugovorni organ ne smije imati nikakve dodatne troškove osim onih koji su navedeni u ovom obrascu.
3. U slučaju razlika između jediničnih cijena i ukupnog iznosa, ispravka će se izvršiti u skladu sa jediničnim cijenama.
4. Jedinična cijena stavke se ne smatra računskom greškom, odnosno ne može se ispravljati.

Mjesto _____ datum: _____

Potpis i pečat ponuđača _____

АНЕКС 2**ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУДУ – РАДОВИ**

Број набавке: **09/1- 404-493/22**

УГОВОРНИ ОРГАН:

РЕПУБЛИКА СРПСКА

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА

Булевар Десанке Максимовић бр. 4

Бања Лука

ПОНУЂАЧ:

Назив понуђача: _____

ИД број понуђача: _____

Адреса понуђача(град и улица): _____

КОНТАКТ ОСОБА:

Име и презиме	
Адреса	
Телефон	
Факс	
E-майл	

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

У поступку јавне набавке коју сте покренули достављамо понуду и изјављујемо следеће:

1. У складу са садржајем и захтјевима тендерске документације бр. **09/1- 404-493/22 од 29.03.2022. год.**, овом изјавом прихватамо њене одредбе у цјелини, без икаквих резерви или ограничења.

2. Овом понудом одговарамо захтјевима из тендерске документације за испоруку роба у складу са условима утврђеним у тендерској документацији, критеријумима и утврђеним роковима, без икаквих резерви или ограничења.

3. Цијена наше понуде(без ПДВ-еа) је:

_____ KM

Попуст који дајемо на цијену понуде је:

_____ KM

Цијена наше понуде са укљученим попустом је:

_____ KM

ПДВ на цијену понуде (са урачунатим попустом):

_____ KM

Укупна цијена за уговор је:

_____ KM

4. Рок извођења радова је _____ дана, од увођања у посао.

5. Гаранција за изведене радове и уграђени материјал је _____ мјесеци.

5. Ова понуда важи 60 (шездесет) дана, рачунајући од истека рока за пријем понуда.

6. Прихватамо услов плаћања у року до 60 дана од прихватања ситуације и фактурисања

7. Ако наша понуда буде прихватљива у овоме поступку јавне набавке, обавезујемо се:

а) доставити доказе о квалификованости, у погледу личне и економско финансијске способности, који су тражени тендерском документацијом и у року који је утврђен, а што потврђујемо изјавама у овој понуди;

Име и презиме лица које је овлаштено да представља понуђача: _____

Потпис овлаштеног лица: _____

Понуда бр. _____

Мјесто и датум: _____

Печат предузећа:

Уз понуду је достављена слиједећа документација:
(Попис достављених докумената и образца за називима истих)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

АНЕКС 3**Изјава о испуњавању услова из члана 45. Закона****Изјава о испуњености услова из члана 45. став 1. тачка од а) до д) Закона о јавним набавкама БиХ
„Службени гласник БиХ“, бр. 39/14)**

Ја, ниже потписани _____ (Име и презиме), са личном картом број: _____ издатом од _____, у својству представника привредног друштва или обрта или сродне дјелатности _____ (Навести положај, назив привредног друштва или обрта или дјелатности), ИД Број: _____, чије сједиште се налази у _____ (Град/општина), на адреси _____ (Улица и број), као кандидат/понуђач у поступку јавне набавке _____ (Навести тачан назив и врсту поступка јавне набавке), а којег проводи уговорни орган _____ (Навести тачан назив уговорног органа), за који је објављено обавјештење о јавној набавци (ако је објављено обавјештење) број: _____ у „Службеном гласнику БиХ“ бр. _____, а у складу са чланом 45. ставовима (1) и (4), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

ИЗЈАВЉУЈЕМ

Кандидат/понуђач _____ у наведеном поступку јавне набавке, којег представљам, није:

- а) Правоснажном судском пресудом у кривичном поступку осуђен за кривична дјела организованог криминала, корупције, преваре или прања новца у складу са важећим прописима БиХ или земљи регистрације;
- б) Под стечајем или предмет стечајног поступка или је пак предмет ликвидационог поступка;
- в) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем пензијског и инвалидског осигурања и здравственог осигурања у складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације;
- г) Пропустио испунити обавезе у вези с плаћањем директних и индиректних пореза у складу са важећим прописима у БиХ или земљи регистрације.

У наведеном смислу сам упознат са обавезом кандидата/понуђача да у случају додјеле уговора достави документе из члана 45. став 2. тачке од „а“ до „д“ на захтјев уговорног органа и у року којег одреди уговорни орган у складу са чланом 72. став 3. тачка „а“.

Надаље изјављујем да сам свјестан да фалсификовање службене исправе, односно употреба неистините службене или пословне исправе, књиге или списка у служби или пословању као да су истинити представља кривично дјело предвиђено кривичним законима у БиХ, те се давање нетачних података у документима којима се доказује лична способност из члана 45. Закона о јавним набавкама представља прекршај за који су предвиђене новчане казне новчане казне

од 1.000,00 KM до 10.000,00 KM за понуђача (правно лице) и од 200,00 KM до 2.000,00 KM за одговорно лице понуђача.

Такође изјављујем да сам свјестан да уговорни орган који проводи наведени поступак јавне набавке у складу са чланом 45. став 6. Закона о јавним набавкама БиХ у случају сумње у тачност података датих путем ове изјаве задржава право провјере тачности изнесених информација код надлежних органа.

Изјаву дао:

Мјесто и датум давања изјаве:

Потпис и печат надлежног органа:

АНЕКС 4

ПИСМЕНА ИЗЈАВА
У ВЕЗИ ЧЛАНА 52.СТАВ (2) ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
(„Службени гласник БиХ”, број:39/14)

Ја ниже потписани _____ са личном картом број: _____
(име и презиме)
издатом од _____, у својству представника привредног
друштва или обрта или сродне
дјелатности _____,
(назначити положај), (назив привредног друштва)
ИД број: _____ чије сједиште се налази у _____ на
адреси: улица _____, као кандидат/понуђач у поступку јавне
набавке _____
(Навести тачан назив и врсту поступка јавне набавке)
а којег проводи Министарство унутрашњих послова Републике Српске за који је објављено
обавјештење о набавци (ако је објављено обавјештење) број: _____ у
„Службеном гласнику БиХ“, број: ___, или на порталу јавних набавки БиХ
број: _____, дана ___.2022. године, а у складу са чланом 52. став (2),
Закона о јавним набавкама под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем
следећу:

ИЗЈАВУ

1. Нисам понудио мито ни једном лицу укљученом у процес јавне набавке, у било којој фази процеса јавне набавке.
2. Нисам дао, нити обећао дар, или неку другу повластицу службенику или одговорном лицу у уговорном органу, укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у циљу обављања у оквиру службеног овлаштења, радње које не би требало да изврши, или се суздржава од вршења дјела које треба извршити он, или неко тко посједује при таквом подмићивању службеног лица или одговорног лица.
3. Нисам дао или обећао дар или неку другу повластицу службенику или одговорном лицу у уговорном органу укључујући и страно службено лице или међународног службеника, у циљу да обави у оквиру свог службеног овлаштења, радње које би требало да обавља, или се суздржава од обављања радњи, које не треба извршити.
4. Нисам био укључен у било какве активности које за циљ имају корупцију у јавним набавкама.
5. Нисам учествовао у било каквој радњи која је за циљ имала корупцију у току предмета поступка јавне набавке.

Давањем ове изјаве, свјестан сам кривичне одговорности предвиђене за кривично дјело давање мита и друга кривична дјела против службене и друге одговорне дужности утврђене у кривичним законима Босне и Херцеговине.

Изјаву дао:

(Име и презиме)

(Мјесто и датум давања изјаве)

Потпис и печат надлежног органа: